

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

PT-11-11-03-02

Produkt: Profilsystem: **BluEvolution**

**Schwellen-
 variante:** - Haustüre außen öffnend
 - Haustüre innen öffnend mit
 Bürstendichtung



Hersteller: Salamander
 Industrie-Produkte GmbH
 Jakob-Sigle-Straße 58
 86842 Türkheim

Prüfmethodik: Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten U_f
 gemäß DIN EN ISO 10077-2

Prüfbericht: 261233 vom 03.11.2011

Ergebnisse:

Schwellenvariante	U_f -Werte [W/(m ² K)]
Haustüre außen öffnend	1,7
Haustüre innen öffnend mit Bürstendichtung	1,4



Ausstellungsdatum: 03.11.2011

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter